Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI SCAFATI
(Provincia di Salerno)

CITTA' DI SCAFATI
"Croce al Valor Militare e Medaglia d'oro alla Resistenza"

Lavori di Adeguamento Sismico della Scuola Elementare e Materna Ferdinando II di Borbone di Via Genova - CUP: G82H19000720001
CORPO A
PNRR: Missione 5 - Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana"

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Scafati (SA) - Via P. Melchiade - 84018

Settore VI - LL.PP. e Manutenzione

Descrizione	Codice	Revisione
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO Impianto elettrico ed illuminotecnico	A_EI_01	02

Scala
1:100

Il RUP
Arch. Mirko Sasso

Scafati, 06/06/2023

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Emissione per validazione	06/06/2023	Ing. Massimo Vigilanisi	Ing. Vincenzo Marciano'	Ing. Girolamo Sciliano
01	Emissione per validazione	30/08/2023	Ing. Massimo Vigilanisi	Ing. Vincenzo Marciano'	Ing. Girolamo Sciliano
02	Emissione per validazione	06/06/2023	Ing. Massimo Vigilanisi	Ing. Vincenzo Marciano'	Ing. Girolamo Sciliano

IL GEOTP
Ing. Massimo Vigilanisi
Ing. Vincenzo Marciano'
Ing. Girolamo Sciliano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTEGRATO DELLE INFRASTRUTTURE
Ing. Vincenzo Marciano'

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno
Ing. Girolamo Sciliano
Iscritto all'albo professionale al n. 3456

N.B.: arrivo conduttura (linea illuminazione) del Quadro Elettrico Generale (Q.E.G.). Tutte le apparecchiature previste sono di nuova installazione

CORPO A - Pianta Seminterrato (PS)



LEGENDA

- Quadro Elettrico Generale
- Collettore Generale di Terra
- Cavo 3x1,5 mm
- Plafoniera LED aperti
- Plafoniera Stagna 2x36 aperti
- Interruttore Unipolare
- Deviatore
- Presa 2P+T 16 A 230 V - standard Italiano tipo P30 (vecchio 10 A)
- Presa 2P+T 16 A 230 V - standard Italiano tipo P30 (vecchio 10 A) IP44 (esterni o umidi)
- Presa RJ-45 CAT 6A U/UTP
- Campanello di emergenza
- Pulsante di Sgancio Impianto
- Pulsante con diagnostica
- Cassetta Protezione di Centrata (IP65/IP66 min)

CORPO A - Pianta Piano Terra (PT)



CORPO A - Pianta Piano Primo (1P)







LEGENDA

- Corda in rame nuda Sezione coverage 35 mmq
- Cavo EN Tecnica Terminale da 35 mq
- Pozzetto con diagnostica

N